

ATIKSU DEŞARJ LİMİT DEĞERLERİ			
ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI			
Parametreler	Birimi	Kanalizasyon Sistemleri Tam Arıtma ile Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde	Kanalizasyon Sistemleri Derin Deniz Deşarjı ile Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde
Askıda Katı Madde (AKM)	mg/l	350	350
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	mg/l	800	600
Sıcaklık	°C	40	40
pH	-	6.0 -10.0	6.0 – 10.0
Toplam Fosfor	mg/l	-	10
Toplam Azot	mg/l	-	40
Yağ ve Gres	mg/l	150	50
Toplam Sülfür	mg/l	2	2
Arsenik (As)	mg/l	3	10
Alüminyum (Al)	mg/l	10	10
Bakır (Cu)	mg/l	2	2
Bor (B)	mg/l	3	3
Civa (Hg)	mg/l	0,2	0,2
Çinko (Zn)	mg/l	10	10
Demir (Fe)	mg/l	10	10
Fenol	mg/l	20	10
Gümüş (Ag)	mg/l	5	5
Kadmiyum (Cd)	mg/l	2	2
Kalay (Sn)	mg/l	5	5
Kurşun (Pb)	mg/l	3	3
Nikel (Ni)	mg/l	5	5
Sülfat (SO ₄)	mg/l	1700	1700
Serbest Klor (S.Cl)	mg/l	5	5
Toplam Krom (Cr)	mg/l	5	5
Klorür	mg/l	10000	-
Toplam Siyanür (CN)	mg/l	10	10
Renk	Pt-Co	280	280
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/l)		Biyolojik olarak parçalanması T.S.E. standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.	